

EVALUACIÓN TÉCNICA DE IDONEIDAD

No. **ETI-2016**

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS), ha realizado la Evaluación Técnica de Idoneidad con resultado satisfactorio para el producto:


Producto	Sistema de detección por termografía Bee2fd-D2L
Descripción de producto	Sistema de detección de incendios por termografía. Sistema de detección por temperatura.
Compañía	ITGEST ESPAÑA, S.L. PCTCAN- C/ALBERT EINSTEIN, 18 PLANTA 4 OFICINA 3 39011 CANTABRIA - ESPAÑA
Fabricante	24/32307854
Regulación	Evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto de acuerdo el artículo 5.3 del Real Decreto 513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
Informe de idoneidad	24/32307189

LGAI ha evaluado las pruebas iniciales del producto y la documentación técnica y ha realizado la evaluación inicial del control de producción en fábrica. Periódicamente, la entidad realiza una evaluación de seguimiento del control de producción de la fábrica.

ETI válida hasta: 15 de noviembre de 2029, mientras no se modifique el producto, ni las condiciones de fabricación en planta, a menos que sean suspendidos o retirados por el Organismo habilitado.

El seguimiento se realizará antes de 31 de noviembre de 2025

Bellaterra, 15 de noviembre de 2024

 Applus⁺ LGAI Technological Center, S.A. Xavier Ruiz Peña Product Conformity B. U., Managing Director	
Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products	

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

ETI-2016

PRODUCTO

Sistema de detección por termografía Bee2fd-D2L.

Las características del sistema de detección por termografía Bee2fd-D2L son:

- Sistema de detección incendios mediante temperatura.
- Rango de temperatura de detección de - 20°C a 150°C.
- El usuario, mediante el fabricante o la empresa instaladora, ha de configurar los criterios y parámetros de detección por temperatura dentro del rango de temperatura de detección de la cámara termográfica de acuerdo el riesgo de incendio a detectar.

Los límites de aplicabilidad del sistema de detección por termografía se detallan en el apartado 6 del informe 24/32307189-1.

La instalación del sistema de detección por termografía debe hacerse de acuerdo el aptdo. 7 del informe 24/32307189-1.

El mantenimiento del sistema de detección por termografía debe hacerse de acuerdo el apartado 8 del informe 24/32307189-1.

El presente certificado carece de validez sin el informe de evaluación de idoneidad técnica 24/32307189-1.

La validez y caducidad de la evaluación de idoneidad técnica se detalla en el apartado 10 del informe 24/32307189-1.

Cualquier modificación o actualización del informe 24/32307189-1 invalidará la vigencia del presente certificado.

Cualquier modificación o actualización de la siguiente documentación invalidará la vigencia del presente certificado:

- Bee2FD-D2L, ficha técnica, versión V.1a, 14/10/2024.
- Manual de la solución, versión 1.0, 16/09/2024.
- Esquema del sistema multipunto versión 1.0, 16/09/2024.